

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ
- ΠΑΤΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ CO_2
  ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΚΥΡΟΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
- ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CO_2
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- STOP ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ. - ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 11989
ΑΝ. ΠΟΛΕΜΟΥ 4-6 - 115 21 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 722 2695

ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Π. 5Δ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 98		ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ473/14091/ΕΤ3/14061/1-8-2000

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ: Σ. Κ. ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΟΛΥΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ