



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ			
1. ΦΟΡΤΙΑ			
1.1. ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ			
1.1.1. Ελκ. Εργ. Οπισθόμυνο Σκυροδ. μαστ	25.00	kN/m ²	
1.1.2. Ελκ. Εργ. Οπισθόμυνο δαπέδ	10.00	kN/m ²	
1.1.3. Επικέντρη δαπέδων	1.50	kN/m ²	
1.1.4. Επικέντρη - μέση δαπέδων	2.50	kN/m ²	
1.2. ΜΕΤΑΒΑΝΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ			
Συντελεστής μεταβλητών δαπέδων			
Βραχυχρόνια δράση	ψ1 = 0.80		
Μακροχρόνια δράση	ψ2 = 0.50		
1.2.1. Κινητή δαπέδων υπογέφυ, ισόγειου	5.00	kN/m ²	
1.2.2. Κινητή δαπέδων ορόφου, δαπέδων	2.00	kN/m ²	
1.2.3. Κινητή κλιμακοστάσιων, πλατυστάτων, διαδρόμων	5.00	kN/m ²	
1.2.4. Κινητή εξώστην	5.00	kN/m ²	
2. ΤΑΙΚΙΑ			
2.1. ΣΤΥΡΩΣΜΑΤΑ			
2.1.1. Απλό Σκυροδέμα Καθαρτήτα	C 12/15		
2.1.2. Οπισθόμυνο Σκυροδέμα Υπέρχοντο	C 12/15		
2.1.3. Οπισθόμυνο Σκυροδέμα Νέων κατασκευών - ενισχύσεων	C 20/25		
2.2. ΧΑΛΥΒΕΙΣ			
2.2.1. Κατηγορία χάλυβα υπαρχόντων οπλισμών	S 400		
2.2.2. Κατηγορία χάλυβα υπαρχόντων συνδετήρων	S 220		
2.2.3. Κατηγορία χάλυβα νέων οπλισμών	S 220		
2.2.4. Κατηγορία χάλυβα νέων συνδετήρων	S 500a		
2.2.5. Δομική Χάλυβα	Fo 360		
3. ΤΤΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ			
3.1. Ζώνη Σεισμική? Επικενδυνήτητα? - ΑΘΗΝΑ	I		
3.2. Κατηγορία Εξέφου?	B		
3.3. Χαρακτηριστική? Περίοδος	T = 0.15sec - T _g = 0.60sec		
3.4. Σεισμική Επισήμανση Εξέφου?	A = 0.16 g		
3.5. Συντελεστής? Σπουδαιότητα? Δ	χ = 1.15		
3.6. Συντελεστής? Διμελίσση?	γ = 1.00		
3.7. Συντελεστής? Φασματική? ενίσχυση?	β ₀ = 2.50		
4. ΕΔΑΦΟΣ			
4.1. Επιτροπή? μνη ΤΡση Εξέφου?	q _{av} = 0.35 MPa		
4.2. Διέκτη? εξέφου?	k _s = 0.50 MPa/cm		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΑΘΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΡΓΟ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΑΔΙΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΠΟΓΕΙΟΥ

ΣΑ-01

ΜΕΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΩΣΚΑ

1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

ΚΛΕΙΔΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Δ. ΠΟΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΠΟΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΤΕΡΓΙΑΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΡΓΟΤ 5, 112 25 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ 210 7203205, FAX 210 7470305, e-mail: potir@net.gr

ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΤΗ

"ΔΟΜΟΣ"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΤΡΩΜΑΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΤΕΡΓΙΑΤΗΣ

Μ. ΖΑΡΜΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

C & M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 28, 116 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ 210 7220214, FAX 210 7220295, e-mail: mail@cmengineering.gr

ΣΤΕΡΓΙΑΤΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΕΞΕΛΕΞΕ

ΕΘΝΙΚΟΤ ΜΕΤΕΩΡΟΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΕΞΕΛΕΞΕ

ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ