ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Στο εργοτάξιο θα υπάρχει μονίμως πινακίδα με την ένδειξη:

" ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ "

2. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως απασχολήσεως, πρέπει πάντα να φορούν **κράνος** και κατάλληλα υποδήματα (επιτρεψομένου πάντα και υποδήματα με τακούνια, σαγιονάρες, παντόφλες, πέδιλα κ.λπ.). Απαγορεύεται μανήλια λαιμού, αλυσίδες, κοσμήματα τύπου ταυτότητας, δακτυλίδια κ.λπ.

3. Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια **ανοίγματα**, από τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης (φρεάτια ανελκυστήρων, κλίμακες, σίδερα, καταπακτές, φωταγωγοί κ.λπ.) θα καλύπτονται **ή θα περιφράσσονται** με επιμέλεια και ασφάλεια. Η πιεζομετρική περίφραξη θα έχει ύψος τουλάχιστον 1.00 m και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (ποδιάτσι) και παράλληλη σανίδα στο μεσοδιάστημα.

4. Μεγάλη προσοχή θα δίνεται στα σημεία εξόδου των εργαζομένων, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή που μπορεί να δεχθεί παραμορφώσεις. Πρόχειρες εξόδους σε πίτερς, κατασκευάδιους, μπάζα, κεκλιμένες επιφάνειες κ.λπ. απαγορεύονται. Οι θέσεις έξοδος θα προστατεύονται από απότομη εκφόρτωση υλικών πλησίον τους, καθώς και διαβροχή, αν πρόκειται για έξοδο στο έδαφος.

5. Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών θα ασφαλίζονται με προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για προστασία των εργαζομένων από πτώσεις. Τις οποιεσδήποτε περφορώσεις (οπλισσανίδα κουπαστής, θωράκια και σανίδα μεσοδιαστήματος) θα στηρίζονται στους ορθοστάτες του ξυλότυπου και στον ξυλότυπο των περιμετρικών υποστυλωμάτων.

6. Απαγορεύεται η παρουσική και η εργασία προσώπων κάτω από μετακινούμενα φορτία, **γερανούς, μπούμα αντλίας σκυροδέματος** κ.λπ.

7. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται για την αποφυγή **ηλεκτροπληξιών** , από την επαφή ή τη γειτνίαση απλισμών, στοιχείων ξυλοτύπου,σωλήνων, αναβατορίων, μηχανημάτων, αγκύρων, αντλίας σκυροδέματος κ.λπ. με ηλεκτροφόρα καλώδια.

8. Ουδεμία εργασία θα εκτελείται χωρίς εντολή και παρουσία του **επιβλέποντα μηχανικού.**

9. Θα τηρείται **Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας** του έργου.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κ.Τ.Σ. - 97 (ΦΕΚ 315Β/97)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	: C20/25	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΙΣΕΩΣ	: S3	a) Αντλησιμότητα	: ναι
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΝΟΧΗ	: 10-12 cm	β) Συγκράτηση	: συνάθης
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΣΤΟΥ ΚΟΝΟΥ	: 16 mm (2 cm p.y.) : Φ 15x30 cm (2 cm p.y.)	γ) Χαμηλή ανάπτυξη θερμοκρασίας	: ναι
		δ) Ημικής τοιούτους	: ΟΧΙ
ΒΥΤΕ ΧΥΤΟΠΛΗΡΙΑ	: Φ 15x30 cm (2 cm p.y.)	ε) Άντοχή σε σπειρον. φθορό	: ΟΧΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΦΡΑΣΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ	: ναι : δονητες μαζες	στ) Μέσα σε νερό ή θάλασσα	: ΟΧΙ
		ζ) Χαμηλόψυχη θερμοκρασία	: ΟΧΙ
		η) Χρήση θέλασσινου νερού	: ΟΧΙ
		θ) Χαρτιρε θξ=20 σε1 Κ.Τ.Σ.	: πιθανό, σε γένα ξεγκομιστή σκυροδέματος σπλίνων

2. ΕΝΤΟΛΗ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σε κάθε διατομικό και για ποσότητες μέχρις **150** m³ανά κατηγορία σκυροδέματος, θα λαμβάνονται **6** κυβικά δοκίμια από τυχαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και των προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του Κ.Ε.Α.Ε. Αν η ποσότητα του σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη από **150** m³, τότε θα λαμβάνονται **12** δοκίμια.

Η **ενδοννη** λήψεως των δοκιμίων ανήκει στον εργολάβο και την εβικτίτη, τους οποίους χαιρετίται από τον επιβλέποντα μηχανικό (βλ. τον παρόντος ερεστή ενιαιές (Κ.Τ.Σ. 15.2.1).

Στον ξυλότυπο αυτός ο συντελεστ, περιτρέπεται να συμπιέζεται μόνο **+150** m²ανά συνεπώς, ο αριθμός δοκιμίων που απαιτείται ξαν ενιαίο διαστρωματ είναι **6**.

Τα δοκίμια πρέπει να βγαίν από τις μεταλλικές μήτρες σε **20** έως **32** ώρες από της παρασκευής τους και να παραδίδονται εντός σε **συσκευασμένα** Εργαστήριο για αντοχήσεις με μέλεται του εργολάβου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στον έβικτίτη και στον επιβλέποντα μηχανικό (Κ.Τ.Σ. 15.11) και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του έργου.

3. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητώς η τροποθέτη νερού στη σωτή σκυροδέμ (Κ.Τ.Σ. 6.9). Η επάλγυπη εμποτισμένα θα επαναμβ μόνο με τροποθέτη επ τύπου **υπερρευστοποιητικού.**

Προσοχή : Η διατηρμη πρέπει να γίνει το πολύ μέχρι σε **1h και 30min** και να μθ ειδοποιη. Συντήρηση με τη πρώτης **7** ημέρες με βρεγμένες λινάτσες (Κ.Τ.Σ. 10.3). Από **7** έως **14** ημέρες διάρκειας μερι-κοστεύει **2** φορές ημερησίως. Από **14** έως **28** ημέρες μπ αφαίν την προστ.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΣΥΛΟΤΥΠΩΝ (Κ.Τ.Σ. 11.6)

Στοιχεία κατασκευής	Τομέντο τύπου Ι	Τομέντο τύπου ΙΙ
Πλευρικά δοκάρι, πλάκες, στύλοι (ξυλότυπο πλευρών, δοκών κ.τ.λ.)όπου το πλάτος δοκών είναι >1.00m	2 ημέρες	3 ημέρες
	5 ημέρες	8 ημέρες
Υποστυλώματα ισχυρίσεις δοκών, πλακών και πλακών ελ>1.00m	10 ημέρες	14 ημέρες
	28 ημέρες	28 ημέρες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ– ΤΥΠΙΚΑ: C16/20 & C20/25–S500s

1.1. Δέτρεθη σπλισμού

1.2. Οπλισμός δοκών : πιο(0.3Δκ ή 0Β/20)

1.3. Οπλισμός πλακών : πιο(0.3Δκ ή 0Β/20)
Μέγεθος δέβδων Τοπ με L/4 μεπροβλεπόμενο σπλ της παρειάς στήριξης

1.4. Οπλισμός κλιμάτων Τ-σχημ
για β=m 1.20 m)

2.1. Δέτρεθη διαμήκους οπλισμού

2.2. Δέτρεθη συνδέτων

3.1. Σύνορα μέση αναφοράς (cm)

154	178	198	220	275
133	152	171	190	237

3.2. Σύνορα ποσοστό διαμήκους οπλισμού
As min = 0,4% επί περιοδ

3.3. Δέτρεθη συνδέτων

min (10ΦL, h/2 (bφβ,125mm) ε ≤

4.1. Για κβ=διαμήκ. Φέβδοι
το m αμ δεκατο=αμ/κβ

Συντελεστ?? γωνιακών/αντιστρεφών Φέβδων

Περιοχή Συντ/τη			
	1.5	1.8	2.0
	1.2	1.35	1.5

4.2. Για διαμήκεις Φέβδους
bφβ≥

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. ΦΟΡΤΙΑ

1.1. ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.1.1. Ειδ. βάρος Οπλισμένου Σκυροδέματος	25.00	kN/m³
1.1.2. Ειδ. βάρος Οπτοπλινθοδομής	10.00	kN/m²
1.1.3. Επικάλυψη δαπέδων	1.50	kN/m²
1.1.4. Επικάλυψη – μόνωση δωμάτων	2.50	kN/m²

1.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Συντελεστ?? μεταβλητών δράσεων

Βραχυχρόνια δράση	ψ1 =	0.80
Μακροχρόνια δράση	ψ2 =	0.50
1.2.1. Κινητ? δαπέδων υπογείων, ισογείου	5.00	kN/m²
1.2.2. Κινητ? δαπέδων ορόφων, δωμάτων	2.00	kN/m²
1.2.3. Κινητ? κλιμακοστασίων, πλατυσκάλων, διαδρόμων	5.00	kN/m²
1.2.4. Κινητ? εξωστών	5.00	kN/m²

2. ΤΑΙΚΑ

2.1. ΣΥΝΤΡΟΔΕΜΑ

2.1.1. Ασπλ. Σκυρόδεμα Καθαρότητα?	C 12/15
2.1.2. Οπλισμένο Σκυρόδεμα υπόχρεο	C 12/15
2.1.3. Οπλισμένο Σκυρόδεμα μέων κατασκευών – ευισχύσεων	C 20/25

2.2. ΧΑΛΥΒΕΣ

2.2.1. Καθαρότητα χάλυβα υποχρέωνων οπλισμών δοκών	S 400
Υποστυλωμάτων	S 220
2.2.2. Καθαρότητα χάλυβα υποχρέωνων συνδετήρων	S 220
2.2.3. Καθαρότητα χάλυβα μέων οπλισμών	S 500s
2.2.4. Καθαρότητα χάλυβα μέων συνδετήρων	S 500s
2.2.5. Δόμικ?? Χάλυβα?	Fe 360

3. ΤΤΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΕΙΣΜΟΣ

3.1. Ζώνη Σεισμικ?? Επικινδυν?τητα? – ΑΘΗΝΑ	I
3.2. Κατηγορία Εδάφους?	B
3.3. Χαρακτηριστικ?? Περιόδου	T_1 =0.15sec–T_2 =0.60sec
3.4. Σεισμικ? Επιτάχυνση Εδάφους?	A = 0.16 g
3.5. Συντελεστ?? Σπουδαιότητας ΒΔ	γ_1 = 1.15
3.6. Συντελεστ?? Θεμελίωσης?	γ_2 = 1.00
3.7. Συντελεστ?? φασματικ?? ευισχυσης?	β_{0m} = 2.50

4. ΕΔΑΦΟΣ

4.1. Επιτρεπ?μενη Τ?ση Εδάφους?	$\sigma_{\epsilon\pi}$= 0.35 MPa
4.2. Δέτρεθη Εδάφους?	K_s = 0.50 MPa/cm



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΑ FRP

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Λ–01	ΤΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΝΙΣΧΣΗΣ ΤΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
Λ–02	ΤΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΤΠΑΡΧΟΤΣΑ ΟΠΗ
Λ–03	ΤΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΠΑΡΧΟΤΣΑ ΠΛΑΚΑ Ω.Σ.
Λ–04	ΤΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΟΚΟΤ Ω.Σ. ΜΕ ΑΓΚΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΠΟΣΤΛΩΜΑΤΑ
Λ–05	ΤΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΑΚΑΣ Ω.Σ. ΣΕ ΤΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΑ Η' ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΩΝ

ΝΕΑ ΟΠΗ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ



1 Άξονας σχεδίου αρχιτεκτονικής μελέτης



ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΟΤ	ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΡΓΟ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ	Σπ–09
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ	1: 50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005
ΚΛΕΙΔΑ	

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΤ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

POTIROPOULOS D+L ARCHITECTS

Δ. ΠΟΤΗΡΟΠΟΤΛΟΣ – Λ. ΠΟΤΗΡΟΠΟΤΛΟΤ & ΣΤΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΡΡΟΤ 9, 115 28 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 210 7470305, FAX 210 7470306, e–mail: potdl@tee.gr

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

"ΔΟΜΟΣ"
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ 38, 116 35 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 210 7293789, FAX 210 7293289, e–mail: domos@internet.gr

ΣΤΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. ΖΑΡΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

C & M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΑΤΩΝΟΤ 89, 116 34 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 210 7232001-4, FAX. 210 7220298, e–mail: mail@cmengineering.gr

ΣΤΝΕΡΓΑΤΕΣ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ	ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΤ ΜΕΣΟΔΙΟΤ ΠΟΛΙΤΕΧΝΕΙΟΤ	ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤ