



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ VRV			
Α/Α	ΙΣΧΥΣ (kW) ΨΥΚΤΙΚΗ/ΘΕΡΜΙΚΗ	ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΎΨΟΣ)
ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ			
1	4.5/5.0	960	700X700X300
2	5.6/6.3	960	700X700X300
ΦΑΝΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
1	2.8/3.2	420	232X1000X600
2	3.6/4.0	480	232X1140X600
3	4.5/5.0	660	232X1140X600
4	5.6/6.3	840	232X1420X600
5	7.1/8.0	960	232X1420X600
ΕΞΟΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ			
1B	73.5/82.5 1X40.0/45.0+1X33.5/37.5	-	1X1240X765X1685+ 1X930X765X1685
2B	90.0/100.0 (2X45.0/2X50.0)	-	2X1240X765X1685
3B	33.5/37.5	-	930X765X1685
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ/ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟ			
1F	4.71/5.58	500	387X1764X832

Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
S1.1	600X600
S1.2	500X500
S2.1	400X400
S3.1	1025X125
S4.1	4XΦ150
S5.1	200X600
Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΑΓΙΑΓΩΓΗΣ
R1.1	600X600
R2.1	400X400
R3.1	525X125
R4.1	4XΦ150
R5.1	200X600

09	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟΔΑΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΛΙΛΙΑΝΑ ΝΑΖΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΙΤΡΙΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αριθμός 120 - 114 71 Αθήνα τηλ. 210 5452435 / fax. 210 5452439

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ - ΥΠΟΔΕΙΞΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΚΑΤΩΦΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛ-A-4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΛΙΛΙΑΝΑ ΝΑΖΟΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ

1:50

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΛΙΛΙΑΝΑ ΝΑΖΟΙ

ΕΣΤΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΗΡΩΣΕΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Η Διεύθυνση υπεύθυνη και αρμόδια (09)	Επ'Αποφύσεως Μηχανικού			
	Προϊστάμενος			