



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ VRV			
A/A	ΙΣΧΥΣ (kW) ΨΥΚΤΙΚΗ/ΘΕΡΜΙΚΗ	ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΎΨΟΣ)
ΚΑΝΑΛΙΑΤΕΣ			
1	4.5/5.0	960	700X700X300
2	5.6/6.3	960	700X700X300
ΦΑΝΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
1	2.8/3.2	420	232X1000X600
2	3.6/4.0	480	232X1140X600
3	4.5/5.0	660	232X1140X600
4	5.6/6.3	840	232X1420X600
5	7.1/8.0	960	232X1420X600

ΕΞΟΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ		
1B	73.5/82.5 (1X40.0/45.0+1X33.5/37.5)	- 1X1240X765X1685+ 1X930X765X1685
2B	90.0/100.0 (2X45.0/2X50.0)	- 2X1240X765X1685
3B	33.5/37.5	- 930X765X1685

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ/ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟ		
1Γ	4.71/5.58	500 387X1764X832

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
—	ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ - ΥΓΡΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
—	6.4 - ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ
—	12.7 - ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ
—	ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ - ΥΓΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
—	ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ - ΥΓΡΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΦΟ, ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

00	ΤΡΟΠΟΣΘΕΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟΔΑΤΗΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΛΙΛΙΑΝΑ ΝΑΖΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αρμόδιος 122 - 114 71 Αθήνα τηλ. 210 5452435 / fax. 210 5452439

ΕΤΑΙΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΩΦΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:
ΚΛ-Σ-4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΥΜ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ: **ΛΙΛΙΑΝΑ ΝΑΖΟΙ**
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:
ΕΛΕΓΧΟΣ: **ΛΙΛΙΑΝΑ ΝΑΖΟΙ**

ΚΩΔΙΚΑΣ:
1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΣΤΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΗΡΩΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ:
Εμφάνιση Μεταβολών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η Διεύθυνση υπεργών και προμηθειών (ΕΠ)

Προϊστάμενος