



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

→

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

←

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

▨

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT EXCHANGER ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ-ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ DAKIN VKM-G

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΑΝΘΩΚΟ - ΚΑΘΩΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓ. ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ-ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΘΩΚΟ - ΚΑΘΩΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓ. ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ-ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

ΥΠΡΑΝΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΑ. Ο ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΟ ΑΝΩΓΩΝΙΟ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΥΠΡΑΝΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΑ

ΘΥΡΙΑ ΦΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΡΑΝΤΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 1m

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΡΑΝΤΗΣ ΚΑΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕΤΕΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 5m

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΜΙΩΝ

S1 ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ (4m) ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟ (PLENUM) ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ - ΤΡΟΧ-ΤDV

S2 ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ (4m) ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟ (PLENUM) ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ - ΤΡΟΧ-ADLQ-4

S3 ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟ (PLENUM) ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧ SL

S4 ΣΤΟΜΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 4 ΣΤΟΜΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ150 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟ (PLENUM) ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧ GAM ΜΕ 4 ΣΤΟΜΙΑ FBA150

S5 ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

R1 ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ (4m) ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟ (PLENUM) ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ - ΤΡΟΧ-ΤDV

R2 ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ (4m) ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟ (PLENUM) ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ - ΤΡΟΧ-ADLQ-4

R3 ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟ (PLENUM) ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧ SL

R4 ΣΤΟΜΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 4 ΣΤΟΜΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ150 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟ (PLENUM) ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧ GAM ΜΕ 4 ΣΤΟΜΙΑ FBA150

S5 ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΡΡΙΝΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΜΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΑ ΤΟΤΟΘΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ			
Α/Α	ΙΣΧΥΣ (kW) ΨΥΚΤΙΚΗ/ΘΕΡΜΙΚΗ	ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΎΨΟΣ)
ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ			
1	5.6/6.3	960	700X700X300
2	7.1/8.0	1170	700X1000X300
ΦΑΝΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
1	2.8/3.2	420	232X1000X600
2	3.6/4.0	480	232X1140X600
3	4.5/5.0	660	232X1140X600
4	5.6/6.3	840	232X1420X600
5	7.1/8.0	960	232X1420X600
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ			
1B	90.0/100.0 (2X45.0/2X50.0)	-	2X1240X765X1685
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ/ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟ			
1Γ	7.46/8.79	750	387X1764X1214

Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
S1.1	600X600
S1.2	500X500
S2.1	400X400
S3.1	1025X125
S4.1	4XΦ150
S5.1	200X600
Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
R1.1	600X600
R2.1	400X400
R3.1	525X125
R4.1	4XΦ150
R5.1	200X600

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΩΡΩΝ

1

ΕΙΣΟΔΟΣ

2

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

4

ΥΠΟΔΟΧΗ

5

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 2

7

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

8

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1

9

Η/Υ

10

ΚΑΤΑΛΟΓΡΑΦΗΣΗ

11

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 3

12

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

13

WC 1

14

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

15

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 1

16

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1

17

WC 2

18

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 2

19

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2

α/α	ΥΠΟΜΝΗΜΑ	ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

Αναμνηστικό 120 - 114 Τη Αθήνα τηλ 210 9453430 (fax 210 9453430)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΚΑΤΩΦΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΑΡΧΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛ-A-2

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

Δ. ΑΡΜΕΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΤΗΣ

Δ. ΑΡΜΕΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

Δ. ΑΡΜΕΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΤΗΣ

Δ. ΑΡΜΕΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΤΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΗΘΗΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ

Η Διεύθυνση Σχεδίασης και Υποδομής

Επιδότησης Μεγιστο

Προέχοντος

ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ

1:50

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013