



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
X	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
E	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ
---	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
---	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ LVCY 2x1mm ²
---	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
---	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ LVCY 2x1mm ²
CONTROL	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΥΜ 2x1mm ²
	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ VRF			
Α/Α	ΙΣΧΥΣ (kW) ΨΥΚΤΙΚΗ/ΘΕΡΜΙΚΗ	ΠΑΡΟΧΗ (m3/h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΎΨΟΣ)
ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ			
1	5.6/6.3	960	700X700X300
2	7.1/8.0	1170	700X1000X300
ΦΑΝΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
1	2.8/3.2	420	232X1000X600
2	3.6/4.0	480	232X1140X600
3	4.5/5.0	660	232X1140X600
4	5.6/6.3	840	232X1420X600
5	7.1/8.0	960	232X1420X600
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ			
1B	90.0/100.0 (2X45.0/2X50.0)	-	2X1240X765X1685
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ/ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟ			
1Γ	7.46/8.79	750	387X1764X1214

Η ΟΡΑΤΗ ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ, ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (SHAFT) ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑ-ΟΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC Φ25 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

α/α	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ		
ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΜΗΧΗΤΡΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. <small>Ασκήματα 123 - 114 71 Αθήνα τηλ 210 6453430 (fax 210 6453430)</small>		
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
ΘΕΜΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΤΩΦΗ ΔΩΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ-Η-3	ΠΑΡΑΧΕΙΡΩΣΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΥΛΙΩΝΑ ΤΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΕΣΤΗ ΥΠΟΤΡΟΧΕΣΤΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΜΕΛΕΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ: Δ. ΑΡΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Δ. ΑΡΜΕΝΗΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ 1:50 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΛΕΓΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΗΘΗΚΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Η Διεύθυνση Σχεδίασης και Προεργασίας (α/α)	Επιβλέπων Μηχανικός			
	Προϊστάμενος			